



Börje Ax  
Vallmogatan 22  
599 32 Ödeshög

2019-01-31

### Rådgivande korttidsindikering av Radon

**Fastighetsbeteckning:** Blåmesen 8  
**Byggnadens adress:** Hasselvägen 13  
Ödeshög

**Exponeringstid:** 2019-01-31 kl 08.30-9.30

**Mätinstrument:** Radon Eye Radonscouter

**Hustyp:** 1 1/2 plans hus med källare  
**Byggnadsår:** 1955  
**Ventilation:** Självdrag  
**Blåbetong:** Vet ej  
**Väderlek/Temp:** Växlande med temp ca -6

### **Genomsnittlig radonhalt i Entréplan:**

**86 Bq/m<sup>3</sup>**

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

Denna mätning är endast en rådgivande indikering och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enl SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex bläst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m<sup>3</sup>.

Med vänliga hälsningar  
Fukt & SaneringsTeknik AB

Olle Hallén