

Erik Söderströms dbo
Heda Hedsäter 1
599 94 Ödeshög

2019-07-04

Rådgivande korttidsmätning av Radon

Fastighetsbeteckning: Heda-Tuna 3:6
Byggnadens adress: Heda Hedsäter 1
599 94 Ödeshög

Exponeringstid: 2019-07-04 kl 12.30 **Till** 2019-07-04 kl 15.00

Mätinstrument: Radon eye

Hustyp: 1½plans villa delvis källare
Ventilation: Självdrag
Blåbetong: Nej
Väderlek/Temp: Växlande med temp ca 15°C

Genomsnittlig radonhalt på entréplan: **97 Bq/m³**

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enl SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.
Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Med vänliga hälsningar
Fukt & SaneringsTeknik AB

Olle Hallén