

Mikolaj Wasilowski
Rapskatan 6
599 31 Ödeshög

2020-03-16

Rådgivande korttidsmätning av Radon

Fastighetsbeteckning: Åby 6:79
Byggnadens adress: Rapskatan 6
599 31 Ödeshög

Exponeringstid: 2020-03-16 kl 9.00 **Till** 2020-03-16 kl 11.00

Mätinstrument: Radon eye

Hustyp: 1plans villa
Ventilation: Självdrag
Blåbetong: Nej
Väderlek/Temp: Växlande med temp ca 0/5°C

Genomsnittlig radonhalt på entréplan: **179 Bq/m³**

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enl SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.
Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Med vänliga hälsningar
Fukt & SaneringsTeknik AB

Olle Hallén