

Fredrik Andersson  
Pikatorp 1  
599 93 Ödeshög

2020-09-09

### **Rådgivande korttidsmätning av Radon**

**Fastighetsbeteckning:** Freja 2  
**Byggnadens adress:** Aspvägen 9  
599 31

**Exponeringstid:** 2020-09-09 kl 12.00 **Till** 2020-09-09 kl 13.30

**Mätinstrument:** Radon eye

**Hustyp:** 1plans villa  
**Ventilation:** Självdrag  
**Blåbetong:** Nej  
**Väderlek/Temp:** Växlande med temp ca 15°C

**Genomsnittlig radonhalt på entréplan:** **89 Bq/m<sup>3</sup>**

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enl SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.  
Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m<sup>3</sup>.

Med vänliga hälsningar  
Obm Gruppen

Olle Hallén